



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检 验 报 告

Test Report

No. (2025) GKJC-BG0308

委 托 单 位： 泉州市大志消防科技
有限公司

产 品 名 称： 直流水枪

型 号 规 格： QZ3.5/7.5



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

电话：0595-86273703

邮政编码：362300



注 意 事 项

REMARKS

1、报告无本公司“检验报告专用章”无效。

The report is invalid without the company's "Seal for Inspection Report Only".

2、复制报告未重新加盖本公司“检验报告专用章”无效。

The duplicate report is invalid if it is not found with the company's "Seal for Inspection Report Only".

3、报告无编制、审核、批准人签字无效。

The report shall be invalid without bearing the signatures separately of the persons who prepared, examined and approved it.

4、报告涂改无效。

Report altered is invalid.

5、对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。

Any objection to the inspection report shall be submitted to the inspection unit within 15 days from the date of receipt of the report. postmark date.

6、检验报告仅对受检样品负责。

The inspection report is valid for the subject inspected samples only.

7、检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。

The inspection results are only responsible for the samples received. Without the consent of the inspection agency, the client shall not use the inspection results for improper publicity.

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：（2025）GKJC-BG0308

第 1 页 共 3 页

产品名称		直流水枪	
型号规格		QZ3.5/7.5	
委托单位		泉州市大志消防科技有限公司	
生产单位		泉州市大志消防科技有限公司	
商 标		理消	生产日期 2025.04
检验类别		型式试验	样品状态 合格
样品概况	数量	3 支	接收日期 2025.04.15
	说明		
检 验 依 据		GB 8181-2005《消防水枪》。	
检 验 项 目		基本参数（喷射性能）；螺纹；表面质量；密封性能；耐水压强度；抗跌落性能；耐腐蚀性能；接口性能；标志。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB 8181-2005 标准要求，合格。 签发日期：2025 年 04 月 28 日 检验报告专用章	
备 注		其中 5.7 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。	
检验日期		2025 年 04 月 16 日~2025 年 04 月 25 日	

批准：蔡金城 审核：林世强 编制：王振良

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！
检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

编号：(2025) GKJC-BG0308

第 2 页 共 3 页

(续页)

直流水枪 QZ3.5/7.5 检验结果

序号	检验项目	标准要求及标准条款号		检验结果			本项结论	备注
1	基本参数 (喷射性能)	流量 (L/s) (5.1)	7.5×(1±8%)	7.11	7.11	7.13	合格	
			偏差 (%)	-5.2%	-5.2%	-4.9%	合格	
		射程 (m) (5.1)	≥28	36.0	36.0	36.0	合格	
		喷射压力 (MPa) (5.1)	0.35	0.35	0.35	0.35	合格	
2	螺纹	水枪上的螺纹除与管牙接口连接部分使用圆柱管螺纹处，其余均应 为普通螺纹。普通螺纹公差应符合 GB/T197 中内螺纹 7H 级、外螺纹 8g 级的要求。螺纹应无缺牙，表 面应光洁。(5.6)		符合标准要求			合格	
3	表面质量	铸件表面应无结疤、裂纹及孔眼。 铝制件表面须作阳极氧化处理。 (5.7)		符合标准要求			合格	
4	密封性能	水枪按 6.5.2 与 6.5.3 规定的条件 进行密封性能试验，枪体及各密封 部位不允许渗漏。(5.8)		枪体及各密封部位均未渗 漏，符合标准要求。			合格	
5	耐水压强度	水枪按 6.5.4 规定的条件进行耐水 压强度试验，水枪不应出现裂纹、 断裂或影响正常使用的残余变形。 (5.9)		水枪未出现裂纹、断裂或 影响正常使用的残余变 形，符合标准要求。			合格	
6	抗跌落性能	水枪按 6.8 规定的条件作跌落试验 后，应能正常操作使用。(5.11)		水枪能正常操作使用，符 合标准要求。			合格	
7	耐腐蚀性能	水枪经 6.9 规定的条件试验后，应 无起层、剥落或肉眼可见的点蚀凹 坑，应能正常操作使用。(5.12)		水枪无起层、剥落或肉眼 可见的点蚀凹坑，能正 常操作使用，符合标准要求。			合格	
8	接口性能	接口应符合 GB 12514 的规定。 (5.13)		符合标准要求			合格	
9	标志	水枪上应牢固标有型号、商标或厂 名。(8.1.1)		符合标准要求			合格	

(本页以下空白)

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

编号：(2025) GKJC-BG0308

(续页)

第 3 页 共 3 页

直流水枪 QZ3.5/7.5 产品照片



消防